

EQUIPO DE P.A.T. Y EN CORTOCIRCUITO PARA SUBESTACIONES COMPACTAS DE MT

Detalles técnicos:

Modelo: PIMT-COMPACT-15KV

Norma o certificado: IEC 61230 / IEC 61138 / EN 61230

Nacionalidad: FRANCIA

Utilización

Equipo de PAT y en cortocircuito para subestaciones subterráneas compactas de 10kV , uso interior.
Icc máx: 18.5 kA/60 ciclos - 26 kA/30 ciclos



Parqueadores para bornas enchufables de 15kV 200A con perno para ajuste en la ranura del parking de la subestación.

Composición

- 3 mordazas de contacto para conexión de conectores codo 15kV (Modelo: MT-COMPACT 15KV)
- 3 cables de cortocircuito (Modelo: TFK70090)
Sección: 70 mm²
Longitud: 0.9 m.
- 1 Trifurcación transparente desmontable (Modelo: TRIFCOQ-70)
- 1 cable de tierra (Modelo: TFK3502)
Sección: 35 mm²
Longitud: 2 m.
- 1 Torno de tierra Dimensiones: 100x100x40 mm. (Modelo: NB8)
- 1 Bolso de transporte de tela impermeable (Modelo: HMAIT)

Mordaza de contacto para conexión de conectores codo 15kV 200A

Cable de cortocircuito de cobre extraflexible con funda transparente

Torno de tierra (capacidad de cierre redondo 6-27mm/ plano 0-25mm)

Trifurcación transparente desmontable

Cable a tierra de cobre extraflexible con funda transparente



Conexiones con refuerzos transparentes para una correcta inspección visual, brindando mayor seguridad al operador.

